

「ピークカット15%大作戦」 第1回トライアル結果(概要)

4月13日(水)午後5時から7時まで実施した「ピークカット15%大作戦」に協力いただき、ありがとうございました。

本学山屋敷地区は前日に比べ**12%**のピークカットが達成されました。

時間帯	前日 4月12日(火)	第1回トライアル日 4月13日(水)	削減量 削減率
午後5時～6時	510 kw	463 kw	47 kw 9%
午後6時～7時	528 kw	454 kw	74 kw 14%
平均	519 kw	459 kw	60 kw 12%

● 具体的な取組

- ・ ノー残業デーの強化
- ・ 電気ポットなどのコンセントを抜く
- ・ エレベーターの停止(人文棟、自然棟の各1台)
- ・ 給水ポンプ及び排水処理ポンプを自家用発電機電源による運転に切り替え
- ・ 照明器具の消灯または間引き点灯 など

「ピークカット15%大作戦」 第1回トライアル結果

		H22.4.14(水) 17~19時 電力量 kwh	H23.4.12(火) 17~19時 電力量 kwh	H23.4.13(水) 17~19時 電力量 kwh	前日に対する 削減量 kwh	前年比	前日比
大学(受電)		1,370	1,038	917	△ 121	67%	88%
人文高層棟		130	99	89	△ 10	68%	90%
人文低層棟		1	4	1	△ 3	100%	25%
講義棟		32	28	24	△ 4	75%	86%
第2講義棟		13	21	14	△ 7	108%	67%
情報メディア教育支援センター		72	72	69	△ 3	96%	96%
教職大学院棟		19	25	12	△ 13	63%	48%
自然棟		147	113	97	△ 16	66%	86%
学生実験棟		20	17	25	8	125%	147%
大学会館		123	97	94	△ 3	76%	97%
講堂		58	1	1	0	2%	100%
附属図書館		137	49	50	1	36%	102%
本部事務局		68	39	24	△ 15	35%	62%
音楽棟		71	57	27	△ 30	38%	47%
臨床研究棟		7	7	4	△ 3	57%	57%
美術研究棟		29	22	19	△ 3	66%	86%
美術実習棟		12	15	20	5	167%	133%
体育棟		34	25	25	0	74%	100%
体育館		53	64	48	△ 16	91%	75%
スポーツ科学実験棟		12	2	7	5	58%	350%
課外活動共用施設		11	3	2	△ 1	18%	67%
特別支援教育実践研究センター		25	24	20	△ 4	80%	83%
心理教育相談室		17	17	18	1	106%	106%
学生宿舎(単身)		190	167	162	△ 5	85%	97%
汚水処理施設		33	32	10	△ 22	30%	31%
設備機械棟		29	21	14	△ 7	48%	67%
その他		27	17	41	24	152%	241%

